

DEMANDE DE RACCORDEMENT A L'EAU POTABLE

DEMANDEUR

NOM (ENTREPRISE) :
PRENOM :
N° - RUE :
CP - LOCALITE :
TELEPHONE :
MOBILE :
E-MAIL :
MATRICULE :

SITUATION DE L'IMMEUBLE

N° - RUE :
CP - LOCALITE :
N° CADASTRALE :
 MAISON UNIFAMILIALE RESIDENCE
 MAISON BIFAMILIALE AUTRE :

NATURE DU RACCORDEMENT

- NOUVEAU RACCORDEMENT A LA CONDUITE D'EAU POTABLE
 SUPPRESSION DU RACCORDEMENT A LA CONDUITE D'EAU POTABLE
 MODIFICATION DU RACCORDEMENT A LA CONDUITE D'EAU POTABLE
 POSE DU COMPTEUR D'EAU
 ENLEVEMENT DU COMPTEUR D'EAU
 REMPLACEMENT DU COMPTEUR D'EAU

DATE SOUHAITEE DU DEBUT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX :

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales pour le raccordement à l'eau potable.

- En soumettant ce formulaire, je soussigné(e) consens au traitement et à la sauvegarde de mes données personnelles par la Ville de Rumelange. _____ (apposer la mention « lu et approuvé »)

_____, le _____
(Lieu) (Date) (Signature)

CETTE DEMANDE EST A REMETTRE AU MOINS 10 JOURS OUVRABLES AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

Administration communale de Rumelange

2, pl. G.-D. Charlotte

L-3710 Rumelange

T. +352 56 31 21 - 1

F. +352 56 57 24

secretariat@rumelange.lu

www.rumelange.lu

CONDITIONS GENERALES

FOUILLE DE RACCORDEMENT :

- demander le marquage du réseau **avant** de réaliser la fouille
- dimensions minimales : **150 cm x 100 cm**
- profondeur d'au moins **20 cm** en dessous du niveau de la conduite principale
- fouille en **ligne droite** et **perpendiculaire** à la façade avant de la maison
- sable tamisé en fond de fouille pour la pose de la conduite épaisseur : **20 cm**
- gaine de couleur rouge **DN60** fournie par le Service des Régies de la commune
- couverture en sable tamisé épaisseur : **30 cm**
- réfection provisoire de la voirie
- réfection définitive en macadam après **4 mois**
- badigeonnage des bords de la tranchée au macadam à chaud

TRANCHEE VERS LA CONSTRUCTION :

- tranchée en **ligne droite** et **perpendiculaire** à la façade avant de la maison
- tranchée dans laquelle l'eau sera posée ne pourra être couvert par une construction quelconque
- angle droit permis pour un changement de direction
- profondeur de pose devra être d'au moins **80 cm (hors gel)**
- sable tamisé en fond de fouille pour la pose de la conduite épaisseur : **20 cm**
- gaine de couleur rouge **DN60** fournie par le Service des Régies de la commune
- couverture en sable tamisé épaisseur : **30 cm**
- tranchée devra avoir une pente légère **vers** la rue
- percement du mur de maison devra avoir un diamètre d'au moins **100 mm**
- passage mural fournie par le **Service des Régies de la commune** est à bétonner et à étanchéiser **correctement** par l'entrepreneur chargé des travaux
- compteur doit se trouver dans le local le **plus proche** de la rue desservent
- emplacement du compteur devra avoir les dimensions de **80 cm**
- éloignement d'au moins de **60 cm** du raccordement électrique sur **200 cm** de haut
- dans le cas où la distance de raccordement est plus grande que **15 m**, le Service des Eaux de la commune pourra demander au maître de l'ouvrage de construire un regard spécial en bordure de propriété pour la pose du compteur d'eau

POUR LES OBJETS AVEC PLUS 1 UNITE DE LOGEMENT :

- Le demandeur devra par son installateur faire poser autant de compteurs qu'il y aura de logements.

La confection de la tranchée ainsi que la mise en état de la superstructure sont **à charge du demandeur**.

Les travaux de raccordement sont exécutés par le **Service des Régies de la Ville de Rumelange**.

La fermeture de la fouille ou de la tranchée ne peut être réalisée sans **l'accord préalable** de l'agent du Service des Régies de la commune.

CETTE DEMANDE EST A REMETTRE AU MOINS **10 JOURS** OUVRABLES **AVANT** LE DEBUT DES TRAVAUX.

RESERVE A L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Administration communale de Rumelange

2, pl. G.-D. Charlotte

L-3710 Rumelange

T. +352 56 31 21 - 1

F. +352 56 57 24

secretariat@rumelange.lu

www.rumelange.lu

N° COMPTEUR

LECTURE DEBUT

LECTURE FIN

DATE INSTALLATION

DATE ENLEVEMENT

: _____
 : _____ m³
 : _____ m³
 : _____
 : _____